



**INFORMATIONEN ZUR BEWÄHRTEN PRAXIS:**

- 7-1 HANDELSÜBLICHES EINAXIALES GEOGITTER IST STATISCH BELASTBAR IN AUSROLLRICHTUNG UND WIRD STETS RECHTWINKLIG ZUM MAUERVERLAUF EINGEBAUT (KAPITEL 7.2)
- 7-2 DAS GEOGITTER IN DEN WECHSELLAGEN IST GESTAFFELT IN LAGEN EINZUBAUEN, EINE ÜBERLAPPUNG MIT DIREKTEM KONTAKT IST DABEI ZU VERMEIDEN (KAPITEL 7.2)
- 7-3 DIE GEOGITTERLAGEN SIND IN DEN ECKBEREICHEN AUS DEM MAUERVERLAUF HERAUS IN VERLEGERICHTUNG STETS UM 25 % BEZOGEN AUF DIE GESAMTWANDHÖHE ZU VERLÄNGERN (KAPITEL 7.2)
- 7-4 IN BEREICHEN DER ÜBERLAPPUNG VON GEOGITTER IST EINE ZUSÄTZLICHE SCHICHT VON MINDESTENS 8 cm BESTEHEND AUS GESTEINSKÖRNERUNG ODER VERFÜLLBODEN EINZUBAUEN (KAPITEL 7.2)
- 7-5 FALLS DAS GEOGITTER IN TEILBEREICHEN BESCHÄDIGT IST, IST EINE ZWEITE GLEICHLANGES GEOGITTER IN DER NÄCHSTEN LAGE DARÜBER EINZUBAUEN, UM DIE LÜCKEN IN DER BEWEHRUNGSSTRUKTUR ZU SCHLIESSEN (KAPITEL 7.2)
- 7-6 7.6 DAS DURCH DIE BEMESSUNG VORGEgebENE GEOGITTER ZUR BEWEHRUNG HAT HOHE QUALITÄTSSTANDARDS ZU ERFÜLLEN UND SOLLTE DABEI DEN KRITERIEN EINER ZERTIFIZIERUNG NACH NTPPEP (NATIONAL TRANSPORTATION PRODUCT EVALUATION PROGRAM) (GLEICHWERTIG ZUR ZERTIFIZIERUNG DURCH DIN ISO 9001:2008) ENTSPRECHEN ODER EINE SOLCHE ZERTIFIZIERUNG VORWEISEN. (KAPITEL 7.1)
- 7-7 7.7 BEI DER KONSTRUKTION VON MAUERN MIT AUSSENKURVEN UND AUSSENECKEN SOLLTE DIE TIEFE DES VERFÜLLMATERIALS IM RAHMEN DER BEMESSUNG GERADE IN DIESEN BEREICHEN MIT ZUSÄTZLICHER GESTEINSKÖRNERUNG ERGÄNZT WERDEN. DIES FÜHRT ZU EINER ERHÖHUNG DER STABILITÄT (KAPITEL 7.3).

\* FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND HINWEISE ZU GEOGITTER SICHTEN SIE BITTE DIE DAS KAPITEL 7.0 DER DOKUMENTATION ZUR BEWÄHRTEN PRAXIS

KONSTRUIERT VON:  
KAH

TITEL:

## BEWÄHRTE PRAXIS ZU GEOGITTERN

DATUM:  
27-4-2016

ÜBERPRÜFT VON:  
RJL



DIESE ZEICHNUNG SOLLTE NICHT OHNE DIE ABNAHME UND FREIGABE DURCH EINEN FACHINGENIEUR MIT LÄNDERSPEZIFISCHER ZULASSUNG ALS WERKPLAN ODER FÜR DIE AUSFÜHRUNGSARBEITEN VERWENDET WERDEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN UND NUTZUNG DER DETAILS, WELCHE IN DEN UNTERLAGEN ENTHALTEN SIND HAFTET ALLEINIG DER NUTZER DIESER DATEN. DER VERWENDER HAT JEDES DETAIL AUF RICHTIGKEIT DER ANGABEN GEGENÜBER DEN ANFORDERUNGEN DES INDIVIDUELLEN PROJEKTES EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

PROJEKT NUMMER:  
1099.14

MAßSTAB:  
OHNE MAßSTAB

ZEICHNUNG NUMMER:  
6

© 2005 Allan Block